

BRÆDSTRUP VANDVÆRK
Fjernvarmevej 2
8740 Brædstrup

Att.: Rune Hindsgaul

Kontrolprogram 2023 – 2027 for Brædstrup Vandværk

Horsens Kommune har den 27. oktober 2022 fremsendt udkast til kontrolprogram for Brædstrup Vandværk. I den forbindelse er Brædstrup Vandværk bedt om at komme med bemærkninger til udkastet.

Afgørelse

Brædstrup Vandværk er den 21. november 2022 fremkommet med bemærkninger til kontrolprogrammet.

Følgende er oplyst og efter aftale indarbejdet i kontrolprogrammet:

- Der udtages mikrobiologiske parallelprøver samtidig med afgang vandværk
- Der udtages mikrobiologisk parallelprøve samtidig med B-parametre på taphane
- De 4 ledningsnet-prøver udtages som flushprøver samtidig med de 4 stk. A-parametre på taphane
- Adresser til udtagning af prøver fremgår af fane 2

Horsens Kommune fremsender hermed i hht. drikkevandsbekendtgørelsens¹ § 7 endeligt kontrolprogram for Brædstrup Vandværk, se medsendte excel-ark (Obs. 5 sider).

Øvrige bemærkninger

Vandprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret analysefirma¹. Oversigt over, hvilke analyser de enkelte analysepakker skal indeholde, fremgår af det vedhæftede.

Vandværket er ansvarlig for, at den fastsatte hyppighed overholdes og skal selv aftale programmet med det valgte laboratorium. Når vandværket laver aftale med laboratoriet kan det fremsendte excelark (Obs. 5 sider/faner) anvendes og det anbefales, at præcisere hvilken adresse og hane prøverne ønske udtaget fra (side 2). Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 7, at kvalitetskravene for drikkevand skal overholdes på det sted, hvor det tages sædvanligvis fra haner, der anvendes til drikkevand.

Vandværket skal foranledige, at det anvendte laboratorium, senest 6 uger efter udtagelse af vandprøverne, indberetter resultaterne af kontrollen til Horsens

¹ Bekendtgørelse nr. 1146 af 24. oktober 2017 om kvalitetskrav til miljømålinger m. senere ændringer

Kommune via den fælles offentlige database Jupiter www.geus.dk². Efter vandforsyningslovens § 60, stk. 3, 1. pkt. afholdes udgifterne ved den regelmæssige kontrol af vandet i et vandforsyningssystem af ejeren af vandforsyningsanlægget.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du iht. § 75 i vandforsyningsloven³ klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk, som du logger på, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900,-. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800,- kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenævnet giver dig medhold i din klage, får du tilbagebetalt dit gebyr.

Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som hovedregel afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens meddelelse dvs. den 23. december 2022, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. For at klagen er rettidig indsendt, skal den være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen.

Du er velkommen til at kontakte mig direkte på tlf. eller på mail klij@horsens.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev.

Med venlig hilsen

Kirsten Linå Jensen
Civilingeniør
76292539
klij@horsens.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: www.horsens.dk/oplysningspligt#7

² Bekendtgørelse nr. 1383 af 3. oktober 2022 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg m. senere ændringer, §28.

³ Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning